

Муниципальное автономное
учреждение дополнительного образования
«Спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова»
(МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова»)

Государственному инспектору
Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района
по пожарному надзору
А.А. Кравчуковой

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по устранению нарушений противопожарного законодательства,
указанных в представлении по административному делу № 33 от 20.03.2024 г., выявлен-
ных в ходе проверки МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова»

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений законодательства	Принятые меры по устранению нарушений
Требования по пожарной безопасности (ул. Орджоникидзе, д.23)		
	В помещениях не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации (проект 10-08/103ПМ-ПС 2010 года) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54, часть 1 статья 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 Правил, пункты 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ 59 638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024). Проведение замены технических средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) возможно исключительно путем проведения предусмотренных ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия» работ по сохранению объекта культурного наследия – ДК «МКДК Центрального района» помещения которого переданы в безвозмездное пользование в МАУ ДО «СШ по шахматам им.Б.А.Кустова».
	Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока службы (проект 10-08/103ПМ-ПС 2010 года) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54 ФЗ №123-ФЗ, пункт 54 Правил; п. 6.7.3, 6.7.4. ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (в здании) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 7 статья 83 ФЗ №123-ФЗ)	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
Требования по пожарной безопасности (ул. Циолковского, д.34)		
	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (пункт 54 Правил)	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нару-

		шения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024).
	Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации) (документация отсутствует) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54, часть 1 статья 83 ФЗ №123-ФЗ, пункт 54 Правил, пункты 6.6.3, 6.6.4. ГОСТ 59638-2021	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
	Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54 ФЗ №123-ФЗ, пункт 54 Правил; п. 6.7.3., 6.7.4 ГОСТ 59639-2021)	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)

И.о. директора МАУ ДО «СШ
по шахматам им. Б.А. Кустова»



Шукан С.Н.