


Муниципальное автономное  
учреждение дополнительного образования  
«Спортивная школа по шахматам им. Б.А. Кустова»  
(МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова»)

Прокурору Центрального района г. Новокузнецка  
И.М. Платову



### ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического, противопожарного, трудового и антитеррористического законодательства, указанных в представлении № 21-03-2024/Прдп40-24-20320017 от 28.02.2024 г., выявленных в ходе проверки МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова»

№ п/п	Перечень требований об устранении нарушений законодательства	Принятые меры по устранению нарушений
<b>Требования по пожарной безопасности (ул. Орджоникидзе, д.23)</b>		
	В помещениях не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации (проект 10-08/103ПМ-ПС 2010 года) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54, часть 1 статья 83 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 Правил, пункты 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ 59 638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024). Проведение замены технических средств обеспечения пожарной безопасности (АПС) возможно исключительно путем проведения предусмотренных ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия» работ по сохранению объекта культурного наследия – ДК «МКДК Центрального района» помещения которого переданы в безвозмездное пользование в МАУ ДО «СШ по шахматам им.Б.А.Кустова».
	Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока службы (проект 10-08/103ПМ-ПС 2010 года) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54 ФЗ №123-ФЗ, пункт 54 Правил; п. 6.7.3, 6.7.4. ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (в здании) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 7 статья 83 ФЗ №123-ФЗ)	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
<b>Требования по пожарной безопасности (ул. Циолковского, д.34)</b>		
	Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (пункт 54 Правил)	Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх.

		№504 от 01.03.2024).
Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации) (документация отсутствует) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54, часть 1 статья 83 ФЗ №123-ФЗ, пункт 54 Правил, пункты 6.6.3, 6.6.4. ГОСТ 59638-2021		Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
Не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (пункт 1 часть 1 статья 6, часть 2 статья 54 ФЗ №123-ФЗ, пункт 54 Правил; п. 6.7.3., 6.7.4 ГОСТ 59639-2021)		Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
<b>Требования санитарно-эпидемиологического законодательства (ул. Орджоникидзе, д.23, ул. Циолковского, д.34)</b>		
Санитарный узел не обеспечен сидениями на унитаз, электро- или бумажными полотенцами (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20)		Санитарный узел обеспечен сидениями на унитаз и бумажными полотенцами. Нарушение устранено 15.03.2024г.
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения (п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20)		Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024)
Бутилированная вода не имеет документов об оценке (подтверждения) соответствия (п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20)		Бутилированная вода, приобретенная для выполнения питьевого режима имеет обновленный сертификат. Декларация о соответствии действительна с даты регистрации 13.07.2020 по 12.07.2025г. включительно.
Помещения для пребывания детей (игровые) не оснащены бытовыми термометрами, для контроля температуры воздуха (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20)		Бытовые термометры приобретены для контроля воздуха и установлены в помещениях для проведения учебно-тренировочных занятий 15.03.2024г.
Не обеспечено естественное боковое освещение (свет падает спереди и сзади) (п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20)		Естественное боковое освещение обеспечено в помещениях для проведения учебно-тренировочных занятий 15.03.2024г.
Отсутствует туалет для персонала (п. 3.6.1 СП 2.4.3648-20)		Учредителю – КФКСиТ администрации г. Новокузнецка направлено ходатайство о финансировании для принятия мер по устранению данного нарушения (исх. №14 от 29.02.2024г., вх. №504 от 01.03.2024) Изменение количества помещений по адресу ул.Орджоникидзе д.23 возможно исключительно путем проведения предусмотренных ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия» (ст.40 п.3) работ по сохранению объекта культурного наследия – ДК «МКДК Центрального района», помещения которого переданы в безвозмездное пользование в МАУ ДО «СШ по шахматам им.Б.А.Кусова».
<b>Требования санитарно-эпидемиологического законодательства (ул. Циолковского, д.34)</b>		
Половое покрытие (кафельная плитка) в игровых имеет множественные дефекты и повреждения (трещины и сколы), частично плитка отсутствует (п 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.7 СП 2.1.3678-20)		Произведена частичная замена поврежденных и имеющих дефекты кафельных плиток. Запланирована полная замена полового покрытия в июне-июле 2024 г.

	Потолочные плиты грязные, в одной из игровых потолочное покрытие имеет множественные следы протеканий (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20)	В помещении для учебно-тренировочных занятий потолочное покрытие, имеющее следы протеканий, заменено на новое 15.03.2024г.
<b>Требования санитарно-эпидемиологического законодательства</b> (ул. Орджоникидзе, д.23)		
	В малой игровой на стенах имеются дефекты и повреждение водно-дисперсионной интерьерной краски (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, СП 2.1.3678-20)	Запланировано проведение косметического ремонта по устранению имеющихся дефектов на стенах в каникулярный летний период – июнь-июль 2024г.
<b>Требования по обеспечению антитеррористической защищенности</b>		
1	Не представлены локальные акты (положение, инструкция, приказ) о соблюдении на объектах спорта пропускного и внутри объектового режимов	Положения, инструкции, приказ - локальные нормативные акты учреждения находятся в тематической папке «Антитеррористическая защищенность», ЛНА наличествовали на момент проверки, но не были востребованы
	Не представлены инструкции по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и применения на объектах спорта токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений (абзац 2 подпункта «а», абзац 2 подпункт «б», подпункт «е» пункта 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов спорта)	Инструкция по выявлению и предотвращению несанкционированного проноса (провоза) и применения на объектах спорта токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении с использованием почтовых отправлений подготовлена и утверждена приказом №20 19.03.2024 г.
	Не определены должностные лица, имеющие право использования паспортов безопасности объектов спорта и иных документов объекта спорта, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности	Подготовлен приказ о назначении должностного лица, ответственного за хранение паспортов безопасности и иных документов, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности, а также должностных лиц имеющих право использования паспортов безопасности и иных документов, в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности, Приказ №10а от 04.03.2024, приказ №21 от 19.03.2024
	Не представлены акты комплексных проверок антитеррористической защищенности объектов спорта, проводимых на основании решения собственника объекта спорта (периодичность проведения в отношении объектов третьей категории – не реже 1 раза в 3 года)	Подготовлен приказ № 16 от 04.03.2024г. об утверждении комиссии для проведения комплексных проверок. Подготовлено уведомление начальнику Новокузнецкого филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области - Кузбассу» подполковнику полиции С.С. Перову для согласования даты и времени проведения комплексной проверки МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А.Кустова»
<b>Требования трудового законодательства</b>		
1	Отсутствует документ, подтверждающих отсутствие судимости у Бедарева С.А., тренера-преподавателя (ст.351 <sup>1</sup> Трудового кодекса Российской Федерации) (представлена справка об отсутствии судимости от 30.03.2018, тогда как трудовой договор заключен с ним, и он допущен к работе с 01.09.2017)	В момент приема на работу Бедарев С.А. предоставил справку №27881 от 12.11.2012г. об отсутствии судимости с основного места работы – ФГБОУ ВО «СибГИУ», заказанная справка 06.09.2017 очень долго готовилась по причине сбоя портала «Госуслуги» и

	<p>была предоставлена только 30.03.2018. Нарушение Трудового законодательства явилось следствием ненадлежащего исполнения сотрудником, ответственным за кадровые вопросы, своих должностных обязанностей.</p>
<p>Не соответствует требованиям федерального законодательства локальный нормативный правовой акт МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова» - Правила внутреннего трудового распорядка, принятые на общем собрании 20.02.2020 (протокол №1) и утвержденные директором учреждения, размещенные на официальном сайте Школы.</p>	<p>Изученный в ходе проверки ЛНА - Правила внутреннего трудового распорядка, принятые на общем собрании 20.02.2020 (протокол №1) и утвержденные директором учреждения, размещенные на официальном сайте Школы является не актуальным, так как актуализированные (Протокол №2 общего собрания работников от 16.05.2023г, Приказ №41 от 16.05.2023г.) Правила внутреннего трудового распорядка наличествуют и находятся в тематической папке, но в ходе проверки не были востребованы. Актуализированный ЛНА размещен на сайте 01.03.2024г. На общем собрании работников МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова» рассмотрены изменения в Правила внутреннего распорядка: дополнен раздел 8 «Запрет на осуществление педагогической деятельности». Протокол общего собрания №1 от 01.03.2024 г., Приказ об утверждении №14 от 01.03.2024г.</p>

Представление от 28.02.2024 г. № 21 -03-2024/Прдп40 - 24 - 20320017 рассмотрено с участием старшего помощника прокурора Центрального района г. Новокузнецка Демидовой Н.А. 01.03.2024г.

Рассмотрен вопрос о дисциплинарной ответственности должностных лиц МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А.Кустова», виновных в нарушении законодательства, отраженных в представлении №№ 21-03-2024/Прдп40-24-20320017 от 28.02.2024 на совещании при директоре 01.03.2024.

Издан приказ МАУ ДО " СШ по шахматам им. Б.А. Кустова" №22 от 20.03.2024г. " О дисциплинарном взыскании"

Директор МАУ ДО «СШ  
по шахматам им. Б.А. Кустова»



Ивахин М.П.