

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения по административному делу № 33 от 20.03.2024

Директору
МАУ ДО «СШ по шахматам
им Б. А. Кустова»

Ивахину М.П.

Я, государственный инспектор Новокузнецкого городского округа и Новокузнецкого муниципального района по пожарному надзору Кравчукова Анжела Алексеевна, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении от 20.03.2024 № 33, в отношении заместителя директора по административно-хозяйственной части МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б. А. Кустова» Драняевой Н.В зарегистрированную по адресу: г. Новокузнецк, ул. Ленина, д. 19 кв. 12, установил следующее.

19.02.2024 при проведении проверки на основании требования прокурора Центрального района г. Новокузнецка № 7-01-2024/324-24-20320017 от 13.02.2024 исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в помещениях МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б.А. Кустова», расположенных по адресам: Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 23, ул. Циолковского, д. 34, нарушила требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

МАУ ДО «Спортивная школа по шахматам им. Б. А. Кустова», г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 23:

- в помещениях спортивной школы не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации (проект 10-08/103ПМ-ПС 2010 года), чем нарушен: п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); п. 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ 59 638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.»

- в помещениях спортивной школы не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока службы (проект 10-08/103ПМ-ПС 2010 года) чем нарушен: п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 6.7.3, 6.7.4 ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.»

- системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала (в здании), чем нарушен: п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

МАУ ДО «Спортивная школа по шахматам им. Б. А. Кустова», г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 34:

- на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, чем нарушен: п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- в помещениях спортивной школы не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации (документация отсутствует), чем нарушен: п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479); п. 6.6.3, 6.6.4 ГОСТ 59 638-2021

«Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.»

- в помещениях спортивной школы не проведена замена технических средств обеспечения пожарной безопасности (система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) по истечению срока службы (документация отсутствует) чем нарушен: п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; п. 6.7.3, 6.7.4 ГОСТ 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.»

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности заместитель директора по административно-хозяйственной части МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б. А. Кустова» Драняева Н.В., постановлением по делу об административном правонарушении № 33 от 20.03.2024 привлечена к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 20.4 КРФ об АП.

На основании вышеизложенного директору МАУ ДО «СШ по шахматам им. Б. А. Кустова» Ивахину М.П. необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно:

1. Принять меры для устранения вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности, провести разъяснительную беседу с лицами, ответственными за пожарную безопасность на объекте защиты, по обязательному соблюдению требований пожарной безопасности.
2. Сообщить письменно должностному лицу, вынесшему представление, в течении месяца со дня его получения о принятых мерах.

Сообщаю Вам, что в соответствии с ч.2 ст. 29.13 КРФ об АП организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему постановление.

На основании ст. 19.6 КРФ об АП, непринятие по представлению юридического лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Государственный инспектор
Новокузнецкого городского округа и
Новокузнецкого муниципального района
по пожарному надзору

А.А. Кравчукова